



PLANTA BAIXA
ESCALA – 1:200

Quadro resumo das medidas de segurança				
Saídas de emergência	Conforme a NPT 011			
Iluminação de emergência	Conforme a NPT 018			
Sinalização de emergência	Conforme a NPT 019			
Extintores de incêndio	Conforme a NPT 021			
Brigada de Incêndio	Conforme a NPT 017			
Classificação - CSCIP				
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplo
E	Educacional e Cultura Física	E-5	Pré-Escola	Creches
Carga de incêndio – NPT 014				
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	C.I. MJ/m²	
Educacional e Cultura Física	Pré-Escola	E-5	300	
Classificação das edificações quanto à carga de incêndio				
Risco	C.I. MJ/m²			
Leve	300			
Controle de materiais de acabamento e revestimento				
Piso	Acabamento/revestimento	Classes I, II-A, III-A ou IV-A		
Parede	Acabamento/revestimento	Classes I, II-A ou III-A ₀		
Teto ou Forro	Acabamento/revestimento	Classes I ou II-A		

	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO
	ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO
	CENTRAL PREDIAL DE GLP
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m²)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
Terreo	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	300	1	3,00	501,70
Altura 3,00 Risco LEVE Área existente <input type="text"/> Área total 501,70 m2					

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
<input type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input type="checkbox"/> Alarme e Detecção de incêndio
<input type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio
<input type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de Incêndio
<input type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input type="checkbox"/> Espuma
<input type="checkbox"/> Plano de emergência	<input type="checkbox"/> Sistema de gases limpos
Reservatórios Inferior <input type="text"/>	Superior <input type="text"/> RTI <input type="text"/> SPK <input type="text"/>

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço
CMEI PEDACINHO DO CÉU
RUA DOMINGOS PIO, ESQUINA COM A SETE DE SETEMBRO, CENTRO - CEP 85.340-000

Área 501,70 m2 Ocupação EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - E5 PARA USO DO CBMPR

Prancha 01/02 Conteúdo da Prancha **PLANTA DE RISCO QUADRO ESTATÍSTICA**

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU CNPJ 95.587.770/0001-99

Escala 1/200 Responsável Técnico Charles Alexandre Batista CREA PR 135.938/D Data OUTUBRO-2019