



**PLANTA BAIXA**  
ESCALA - 1:200

Quadro resumo das medidas de segurança				
Saídas de emergência	Conforme a NPT 011			
Iluminação de emergência	Conforme a NPT 018			
Sinalização de emergência	Conforme a NPT 019			
Extintores de incêndio	Conforme a NPT 021			
Brigada de Incêndio	Conforme a NPT 017			
Classificação - CSCP				
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplo
E	Educacional e Cultura Física	E-1	Escola em Geral	Escolas de Primeiro Grau
Carga de incêndio - NPT 014				
Ocupação/Usu	Descrição	Divisão	C.I. MJ/m <sup>2</sup>	
Educacional e Cultura Física	Escola em Geral	E-1	300	
Classificação das edificações quanto à carga de incêndio				
Risco	C.I. MJ/m <sup>2</sup>			
Leve	300			
Controle de materiais de acabamento e revestimento				
Piso	Acabamento/revestimento	Classes I, II-A, III-A ou IV-A		
Parede	Acabamento/revestimento	Classes I, II-A ou III-A <sub>0</sub>		
Teto ou Forro	Acabamento/revestimento	Classes I ou II-A		

	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
	EXTINTOR DE INCENDIO
	ACESSO DE GUARNIÇÃO A EDIFICAÇÃO
	CENTRAL PREDIAL DE GLP
	SAIDA DE EMERGENCIA

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m <sup>2</sup> )	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m <sup>2</sup> )
Terreo	EDUCACIONAL E CULTURA FISICA	300	1	3,00	540,40
Altura	3,00	Risco	LEVE	Área existente	Área total 540,40 m <sup>2</sup>

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input type="checkbox"/>	Alarme e Detecção de incêndio
<input type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/>	Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio
<input type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/>	Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Brigada de Incêndio
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Resfriamento
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input type="checkbox"/>	Espuma
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input type="checkbox"/>	Sistema de gases limpos
Reservatórios	Inferior <input type="checkbox"/>	Superior <input type="checkbox"/>	RTI <input type="checkbox"/> SPK <input type="checkbox"/>

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço <b>ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO VANDERLEI DAS NEVES - EIF</b> <small>ASSENTAMENTO IRENO ALVES DOS SANTOS - SEDE - CEP 85.340-00</small>		
Área 540,40 m <sup>2</sup>	Ocupação <b>EDUCACIONAL E CULTURA FISICA</b>	PARA USO DO CBMPR
Prancha <b>01/02</b>	Conteúdo da Prancha <b>PLANTA DE RISCO QUADRO ESTATÍSTICA</b>	
Proprietário <b>PREFEITURA DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR</b>		
Escala 1/200	Responsável Técnico <b>MARISTELA MAYER DOS SANTOS CREA-PR-64.294/D</b>	Data <b>MAIO/2016</b>