



**NOTA: SR. ENCARREGADO**  
 -PREVER ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO COLETIVA NOS POSTES ADJACENTES AOS TRABALHOS;  
 -ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS CONVERSAR COM COLABORADORES PARA ALINHAR E APONTAR ITENS DE SEGURANÇA E DEFINIR OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS;  
 -SOMENTE INICIAR OS SERVIÇOS APÓS RECEBIMENTO AUT.  
 -UTILIZAR DETECTOR DE TENSÃO

**DADOS DE DESLIGAMENTO:**  
 CHAVE (AT): 86288 00823  
 ALIMENTADOR: 846680009 - Rio Bonito do Iguaçu  
 SUBESTAÇÃO: 0 -  
 L0455  
 5609534006-3-45


**NOTA: CTO 002**  
 40 LOTES  
 ONDE UTILIZAMOS  
 A TABELA 2  
 DA NTC 841001  
 ACIMA DE 40 CONSUMIDORES  
 1,4kVA

**CONSIDERADO EM PROJETO A INSTALAÇÃO DE 15 LUMINARIAS LED 120W**

Circuito No.: 81776\*0001  
 TRANSFORMADOR INSTALADO  
 No. Copel:  
 Marca:  
 No. de Fábrica:  
 Potência (kVA): 75  
 Impedância (Ohms):  
 Ano de Fabricação:  
 Taps:

**DADOS DE DESLIGAMENTO:**  
 CHAVE (AT): 86288 20645  
 ALIMENTADOR: 846680009 - Rio Bonito do Iguaçu  
 SUBESTAÇÃO: 0 -  
 L1975  
 5611230296-3-75

\* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

 PROJETO: 1716120	LOCAL: RDU-RIO BONITO DO IGUAÇU CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU OBRA: ATENDIMENTO A CONJUNTO HAB. WALTER CONJ, HAB.INTERESSE SOCIAL		OSE: 01 ODI: ODD: ODS:
	PROJETA: Joao - 327766 FISCAL: CADASTRO: EMPREITEIRA:	DATA: 18/03/2026 DATA: 18/03/2026 ESCALA: 1:1.000 REF: FOLHA: 01/01	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME: Deivid Maciel do Monte CREA: 78.861-D

