



**DADOS DESLIGAMENTO:**  
 CHAVE (TRANSFORMADOR): 86288 L6496  
 ALIMENTADOR: 846680009 - Rio Bonito do Iguaçu  
 SUBESTAÇÃO: 0 -

**NOTA:**  
 REALOCAR POSTES PROXIMOS A VIA DE CIRCULAÇÃO  
 MANTER POSTES D-150-10,5M  
 PASSEIO ESTREITO 1,20M  
 FOTOS EM ANEXO

**NOTA: SR. ENCARREGADO**  
 -PREVER ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO COLETIVA NOS  
 POSTES ADJACENTES AOS TRABALHOS;  
 -ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS CONVERSAR COM COLABORADORES  
 PARA ALINHAR  
 E APONTAR ITENS DE SEGURANÇA E DEFINIR OS SERVIÇOS  
 A SEREM EXECUTADOS;  
 -SOMENTE INICIAR OS SERVIÇOS APÓS RECEBIMENTO AUT.  
 -UTILIZAR DETECTOR DE TENSÃO

# LOCALIZAÇÃO



\* Fontes dos dados da Rede Elétrica e Cartográfica - COPEL Distribuição S/A

	LOCAL: RDU-RIO BONITO DO IGUAÇU	OSE: 01
	CLIENTE: MUNICIPIO RIO BONITO DO IGUAÇU	ODI:
PROJETO: 1717534	OBRA: ATENDIMENTO A REALOCAÇÃO DE POSTES EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL	ODD:
PROJETISTA: Joao - 327766	DATA: 07/04/2026	ODS:
FISCAL:	ESCALA: 1:1.000	<input type="checkbox"/> SOLICITAR ALINHAMENTO
CADASTRO:	REF:	<input type="checkbox"/> AVISAR:
EMPREITEIRA:	FOLHA: 01/01	NOME: Deivid Maciel do Monte CREA: 78.861-D