



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: 1 : 125

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	CONFORME A NPT 006			
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	TRRF DE 60 MIN.			
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	CONFORME A NPT 009			
CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS	CONFORME A NPT 010			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	DIMENSIONADO CONFORME A NPT 011			
PLANO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT 016			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A NPT 018			
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME A NPT 019			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NPT 020			
EXTINTORES	CONFORME A NPT 021			
HIDRANTES	DIMENSIONADO CONFORME A NPT 022			
SPDA	DIMENSIONADO CONFORME NBR 5419/2015			
CLASSIFICAÇÃO - CSCP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F - 5	ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO	CENTRO CULTURAL
CARGA DE INCÊNDIO - NPT 014				
OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²	
F	F - 5	ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO	600 MJ/M²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²		
MÉDIO		600 MJ/M²		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NPT 010				
PISO	ACABAMENTO		CLASSE I (CERÂMICA)	
	REVESTIMENTO			
PAREDE	ACABAMENTO		CLASSE I (ALVENARIA)	
	REVESTIMENTO			
TETO E FORRO	ACABAMENTO		CLASSE I (GESSO + ESTRUTURA METÁLICA)	
	REVESTIMENTO			

TABELA DE SIMBOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS - DEMAIS ESTADOS		
SIMBOLOGIA	SIGNIFICADO	QUANTIDADE
	Acionador de bomba de incêndio, tipo botoeira liga-desliga	1
	Acionador manual alarme e detecção	4
	Bateria - Central de Alarme	1
	Bloco autônomo tipo farelete	8
	Bomba de Incêndio - 5,0cv	1
	Central de Alarme endereçável	1
	Extintor Portátil com Suporte de Piso - 2-A-20-B-C	1
	Extintor Portátil Fixo na Parede - 2-A-20-B-C	11
	Hidrante Simples - 30m - 90x60x17	3
	Luminaria de emergência 30 leds	14
	MotoBomba centrífuga a combustão - Diesel (48kg), Mod. MDC-60	1
	Registro de Recalque s/ Válvula de Retenção - 60x40	1
	Sinalizador audiovisual	9

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL					
QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	APLICAÇÃO
2	S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	632 x 316	Indicação do sentido (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUMAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 1,5 H
2	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	632 x 316	Indicação do sentido (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H
2	S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	632 x 316	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
6	S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	632 x 316	Indicação da saída de emergência, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
5	S18		INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO	506 x 253	Indicação, SOBRE A PORTA CORTA-FOGO, DA FORMA DE AÇIONAMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO INSTALADA. PODE SER COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "APERTAR E
1	M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	400 x 450	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
10	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC	358	Indicação de localização dos extintores de incêndio
3	E7		ABRIGO DE INCÊNDIO E HIDRANTE	358	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
3	S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Indicação do sentido (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUMAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 1,5 H
3	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Indicação do sentido (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H
9	S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
1	S6		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	a) Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente; b) Indicação do sentido de uma saída por rampas; c) Indicação do sentido da saída na direção vertical (SUBINDO OU DESCENDO). NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
1	S7		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	a) Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente; b) Indicação do sentido de uma saída por rampas; c) Indicação do sentido da saída na direção vertical (SUBINDO OU DESCENDO). NOTA - A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
4	E2		COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	200 x 316	PONTO DE AÇIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO
2	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC	179	Indicação de localização dos extintores de incêndio

OBRA / ENDEREÇO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

RUA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO XAVIER DO REGO - S/N - 85340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

ÁREA:

1.717,97 m²

OCUPAÇÃO:

F-5

PARA USO DO CBMRP:

PRANCHAS:

03 / 05

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA TÉRREO
DETALHES

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu

CNPJ: 95.587.770/0001-99

Sezar Augusto Bovino - CPF: 333.481.709-15

ESCALAS:

IND.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Damari Francieli Leonardo - Arq.º - CAU A17489-4

CPF: 030.688.049-06

DATA:

10 de março de 2026