

**NOTA: SR. ENCARREGADO**  
 -PREVER ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO COLETIVA NOS POSTES ADJACENTES AOS TRABALHOS;  
 -ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS CONVERSAR COM COLABORADORES PARA ALINHAR E APONTAR ITENS DE SEGURANÇA E DEFINIR OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS;  
 -SOMENTE INICIAR OS SERVIÇOS APÓS RECEBIMENTO AUT.  
 -UTILIZAR DETECTOR DE TENSÃO

**DADOS DESLIGAMENTO:**  
 CHAVE (TRANSFORMADOR): 86288 L6496  
 ALIMENTADOR: 846680009 - Rio Bonito do Iguaçu  
 SUBESTAÇÃO: 0 -

RETIRAR VÃO DE BT E AJUSTAR CRUZAMENTO

# LOCALIZAÇÃO



LOCAL: RDU-RIO BONIOTO DO IGUAÇU CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU OBRA: ATENDIMENTO A EXTENSÃO DE REDE BT PREFEITURA DE RBI		OSE: 01 ODI: ODD: ODS:
PROJETO: 1720359 PROJETISTA: Joao - 327766 FISCAL: CADASTRO: EMPREITEIRA:	DATA: 07/04/2026 DATA: 07/04/2026 ESCALA: 1:1.000 REF: FOLHA: 01/01	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME: Deivid Maciel do Monte CREA: 78.861-D
		<input type="checkbox"/> SOLICITAR ALINHAMENTO <input type="checkbox"/> AVISAR: