



LEGENDA	
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP CAPACIDADE 10 litros
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO "BC" CAPACIDADE DE 4 OU 6 kg
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO "ABC" CAPACIDADE DE 6 Kg
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME EMBUTIDO
	AVISADOR SONORO E VISUAL TIPO SIRENE AUDIOVISUAL
	CENTRAL DE ALARME
	BATERIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE
	HIDRANTE SIMPLES
	ROTA DE FUGA DIREÇÃO A SEGUIR
	ROTA DE FUGA SAÍDA FINAL
	TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE
	TUBULAÇÃO DA REDE DE ALARME DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO ALARME SONORO
	SINALIZAÇÃO DO ALARME MANUAL
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
	SINALIZAÇÃO ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Esquerda)
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Esquerda)
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Direita)
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO
	INDICAÇÃO DE CAPACIDADE DE PÚBLICO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)	
PISO:	Bl. Administrativo, Bl. Refeitório, Bl. Ginásio, Bl. Pedagógico e Sanitários: Classe I Piso podotátil: Classe II-A
PAREDE/ACABAMENTO:	Bl. Administrativo, Bl. Refeitório, Bl. Ginásio, Bl. Pedagógico e Sanitários: Classe I Paredes divisorias Sanitários e Fraldário: Classe II-A
PAREDE/REVESTIMENTO:	Bl. Administrativo, Bl. Refeitório, Bl. Ginásio, Bl. Pedagógico e Sanitários: Classe I Paredes divisorias Sanitários e Fraldário: Classe II-A
TETO/FORRO:	Bl. Administrativo, Bl. Refeitório, Bl. Ginásio, Bl. Pedagógico e Sanitários: Classe I Forro: Classe II-A

DETALHES DA SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		PROIBIDO FUMAR	Símbolo: Circular Fundo: Branco Pictograma: Preta Faixa circular e barra diagonal: Vermelha	TUDO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P2		PROIBIDO PRODUIR CHAMA		TUDO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DA CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	Símbolo: Triangular Fundo: Amarelo Pictograma: Preta Faixa triangular: Preta	TUDO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E1		ALARME SONORO	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Preta Fotoluminescente	INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME		PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO. DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNADO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE		INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES OU EXTINTORES)	Símbolo: Quadrado (1,00mX1,00m) Fundo: Vermelho (0,70mX0,70m) Borda: Amarela (largura: 15mm)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR SUA OBSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

CÓD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1/E		INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS	Símbolo: Retângulo Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5H
S2/E		INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H
S2/D				
S3				INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2,0 H
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	Símbolo: Retângulo Fundo: Verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letras: brancas	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
M2		INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO	Símbolo: Retângulo Fundo: Verde Mensagem escrita "CAPACIDADE DE PÚBLICO XXX PESSOAS". Letras: brancas	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO

APROVADO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DE RIO BONITO DO IGUAÇU

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PTPID		
Data	Discriminação da Atualização/Substituição	Nº do PTPID

Nome/Endereço da Obra:		APAE - RIO BONITO DO IGUAÇU Av. XV de Novembro, 1162, Vista Alegre, Rio Bonito do Iguaçu - PR	
Área:	1.969,54 m²	Ocupação:	E-6 e F-11
Prancha:	PLANTA BAIXA - TÉRREO		
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu CNPJ 95.587.770/0001-99		
Escala:	Indicada	Responsável Técnico:	André Novais Istchuk CREA-PR 214.640/D
Data:			03/02/2026